

Klassifizierungsbericht

Nummer	20-000066-PR01 (NW-A05-02-de-01)
Inhaber	Histo Dach bvba Venusstraat 20 bus 1 2520 Oelegem Belgien
Produkt	Dachflächenfenster
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: DRK (40 x 60 cm)
Details	Dachflächenfenster: Hersteller Histo Dach bvba, - Oelegem; Bezeichnung DRK (40 x 60 cm); Material Stahl - lackiert oder pulverbeschichtet; Hinweis Einbau bei 35° Dachneigung; Öffnungsart Klapp; Öffnungsrichtung nach außen; Außenmaß (B x H) 600 mm x 878 mm

Besonderheiten

Ergebnis **)

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C3/B3

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: 9A

ift Rosenheim
10.11.2021



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung



Philipp Dumproff, B.Eng.
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 20-000066-PR01 PB-A05-02-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 89A-7F861